

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С  
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 26/\_\_\_\_\_**

Мартукский с.о.  
Место составления

г.  
Время

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Мартукского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Актюбинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"
  2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 26 от г.**
  3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением**  
СЕРИКПАЕВ АЛИМЖАН СЕРИКПАЕВИЧ - Начальник отдела  
АКНАЗАРОВ НУРЛАН УТЕГЕНОВИЧ - инженер
  4. **Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)**  
Коммунальное государственное учреждение «Байтурсайская общеобразовательная средняя школа» государственного учреждения "Отдел образования Мартукского района Управления образования Актюбинской области".
- Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:**  
Байтурсайская общеобразовательная средняя школа, Актюбинская область, Мартукский район, Байтурсай, Бокенбай Батыра (улица), 10.
5. **Срок проведения профилактического контроля с посещением** 23.05.2024 - 03.06.2024
  6. **Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула)** Нарушения выявлены в ходе проведения профилактического контроля были выявлены нарушения требований пожарной безопасности.

Байтурсайская общеобразовательная средняя школа

№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	В кабинете учительской на окна сняты рукаятки для открывания запоров. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 28);	П. 41 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
2	В коридоре школы соединения жил проводов и кабелей выполнены методом скрутки. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении

	чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-80);	объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	Соединительные и ответвительные коробки не обеспечиваются защитными крышками. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт-82);	П. 84 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	На объекте, оборудованном системами и установками пожарной автоматики отсутствует документация. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, подпункты 1, 2, 3, 4, 5 пункта 70) ;	П. 121 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	Не производится техническое освидетельствование систем и установок пожарной автоматики после истечения срока службы, указанного в документации на техническое средство, а также в случаях отказа работы этих систем и установок с целью определения возможности их дальнейшего использования по назначению. (Правила пожарной безопасности утвержденный Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21.02.2022 года №55, пункт 74, 75);	П. 123 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

*[Handwritten signature]*

8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

*ознакомлено, Веллеу директор и ин. [Handwritten names]*

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

*Замечаний и возражений нет Веллеу [Handwritten name]*

Приложение на «    » листах

«05» 06 2024 г.